

Samletank

På de vedlagte tegninger kan det ses hvilke spildevandsinstallationer der er tilsluttet samletanken, samt hvor samletanken er placeret

Samletanken skal tømmes af en slamsuger når den er fyldt

Der må ikke ledes regn – og drænvand til samletanken, og de installationer der er tilsluttet samletanken bør anvendes mindst muligt, da hyppig anvendelse vil foranledige at tanken skal tømmes oftere

Der er derfor monteret lavtskyllende toilet med en skyllevandsmængde på maksimalt 3 liter pr skyl på afløbsinstallationer der er ført til samletanken. Husk igen at montere lavtskyllende toiletter ved senere udskiftning af toilet

Dæksler er anbragt i niveau med terræn og må ikke tildækkes

For at undgå funktionssvigt må udluftningen fra tanken ikke tilstoppes

